

①～④は立入検査結果通知書と同じ内容を記入してください。

(報告先) 茨木市消防長
茨木市消防署長

年 月 日
提出日を記入してください

① 所在地
立入検査結果通知書に記載された対象物の所在地及び名称を記入してください。

② 管理権原者
職氏名
電 話
立入検査結果通知書に記載された名あて人及び電話番号を記入してください。

立入検査結果通知書に記載された実施年月日を記入してください。

改修(計画)報告書

管理権原者印を押印してください。
(法人の場合は法人の代表者印)
管理権原者が自署する場合は押印不要です。

③ 年 月 日立入検査の不備事項を下記のとおり改修します。

指示 番号	改修(計画)事項	改修(計画)結果の内容	改修(計画)年月日
④ 1	消防訓練 未実施	事前に通知し消火・避難・通報訓練実施しました。	☒ 改修日 ☐ 改修予定日 ○ 年 ○ 月 ○ 日
2	消防用設備等点検 未実施	●●設備(業者名)に点検依頼し、実施・報告予定です。	☐ 改修日 ☒ 改修予定日 ○ 年 ○ 月 ○ 日
3	自動火災報知設備 警戒区域図 未設置	警戒区域図を作成し、受信機付近に設置しました。(写真添付)	☒ 改修日 ☐ 改修予定日 ○ 年 ○ 月 ○ 日
	↑ 立入検査結果通知書に記載された指示内容を記入してください。	↑ 改修結果または、改修計画内容を記入してください。撤去・交換・設置したもの等は写真を添付してください。	↑ 提出時までに改修済・・・改修日に☑ 未改修・・・改修予定日に☑ 改修日または具体的な計画日を記入してください。

※ 管理権原者とは「立入検査結果通知書に記載された名あて人」です。

※ 改修(計画)結果の内容及び改修(計画)年月日は具体的に記入してください。

※ 撤去・交換・設置したもの等は写真を添付してください。

※ 副本を希望する場合は2部提出してください。(自署・押印部分はコピー不可)

立入検査結果通知書に記載された期日までに改修(計画)報告書を提出してください。

本様式はホームページからダウンロード可能です。

茨木市消防本部 申請書ダウンロード

「査察関係」→【改修(計画)報告書(予防課用)】
【改修(計画)報告書(署・各分署用)】

立 入 検 査 結 果 通 知 書

令和○年○月○日

②
〇〇株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 様

所 属 茨木市消防本部 予防課
職氏名 消防司令補 消防 太郎 印

③
あなたが適法に維持管理すべき下記の防火対象物について、消防法第4条の規定に基づく立入検査を令和○年○月○日に実施したところ、違反指摘事項について消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められましたので、速やかにこれを改修してください。
なお、当該違反指摘事項については、令和○年○月○日までに改修(計画)報告書を提出してください。

記

防火対象物	名 称	〇〇株式会社
	所在地	茨木市〇〇町番〇号
	立会者	防火管理者 ○○ ○○
違反指摘事項等(根拠法令)	④ 1 消防訓練 未実施	事前に消防機関へ通知し、年2回以上実施すること。(法第8条関係)
	2 消防用設備等点検 未実施	6か月ごとに点検し、毎年報告すること。(法第17条の3の3関係)
	3 自動火災報知設備 警戒区域図未設置	(法第17条関係)
法令の略称例 〔 法：消防法 令：消防法施行令 則：消防法施行規則 条例：茨木市火災予防条例 危令：危険物の規制に関する政令 危則：危険物の規制に関する規則 建基法：建築基準法 建基令：建築基準法施行令 〕		
担当者連絡先 : 同 上 (電話) (072) XXX-XXXX		