

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・面積(m <sup>2</sup> )	有料エリア	カーテン・ブラインド・障子等	ビクチャールール	電気設備関連								機械設備関連				備考			
					照明・電灯コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等						
						外線電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN・Wi-Fi	電気時計			モニター対応	インカム端子	給排水		給湯	洗面台	流し台等
■ホール等施設																				
【大ホール】																				
1 客席	1,200席程度	○			○		○			○	○	○	○	○						
2 マルチスペース	適宜	○			○		○			○	○	○	○	○						
3 ホワイエ	適宜	○	提案による	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○				○	各ホワイエ階にモニター設置 パントリースペース設置
4 主催者控室	適宜	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○						
5 客席案内控室	適宜	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○						
6 ホワイエ備品庫	適宜	○			○			○					○							
7 客用トイレ	適宜	○			○								○	○			○	○	○	掃除用
8 授乳室	適宜	○	提案による		○								○	○	○	○				
9 舞台	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○ 地流し
10 舞台備品庫	150	○			○								○	○						
11 ピアノ庫	適宜	○			○								○	○						給排水:調湿、排水ドレン対応
12 照明備品庫・音響備品庫	適宜	○			○								○	○						
13 機構制御盤スペース	適宜	○			○								○	○						
14 調光器盤スペース	適宜	○			○								○	○						
15 アンプ室	適宜	○			○								○	○						
16 搬入ヤード	適宜	○			○		○	○			○			○	○					○ 地流し
17 調光操作室	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
18 音響調整室	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
19 映像投影室	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
20 フロントサイドライト投光室	適宜	○			○								○	○						
21 シーリングライト投光室	適宜	○			○								○	○						
22 フォロースポットライト投光室	適宜	○			○		○						○	○						
23 小楽屋	25×2	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○	○					
24 中楽屋	50×2	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○	○					
25 大楽屋	100	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○	○					
26 リハーサル室	180	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○						
27 スタッフ控室	適宜	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○						
28 楽屋ロビー	適宜	○	提案による	○	○		○		○	○	○		○	○						
29 楽屋事務室	適宜	○	提案による		○		○		○	○	○		○	○						
30 楽屋トイレ	適宜	○			○								○	○			○	○	○	掃除用
31 楽屋備品庫	適宜	○			○			○					○	○						
32 給湯室	適宜	○			○								○	○	○	○				○
33 シャワー室	適宜	○			○								○	○	○					
34 洗濯スペース	適宜	○			○								○	○						○ 洗濯用

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・面積(m <sup>2</sup> )	有料エリア	カーテン・ブラインド・障子等	ビクチャールール	電気設備関連								機械設備関連				備考		
					照明・電灯コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等					
						外線電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN・Wi-Fi	電気時計			モニター対応	インカム端子	給排水		給湯	洗面台
【多目的ホール】																			
35 多目的ホール	平土間 250席程度	○	○ 提案による		○		○		○	○		○	○						
36 ホワイエ	適宜	○	○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○		○	パントリースペース設置
37 控室	適宜	○	○ 提案による		○		○		○	○	○		○	○					
38 ホワイエ備品庫	適宜	○			○			○					○						
39 授乳室	適宜	○	○ 提案による		○								○	○	○	○			
40 備品庫	適宜	○			○								○						
41 ピアノ庫	適宜	○			○								○	○	○				給排水:調湿、排水ドレン対応
42 調整スペース	適宜	○			○								○	○					
43 小楽屋	25×2	○	○ 提案による		○			○	○	○	○		○	○	○		○		洋便器設置
【市民利用諸室】																			
44 多目的室C1(会議室系)	200	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					床:カーペット系想定
45 多目的室C2(会議室系)	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					床:カーペット系想定
46 多目的室C3(会議室系)	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					床:カーペット系想定
47 多目的室C4(会議室系)	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					床:カーペット系想定
48 多目的室M1(音楽系)	80	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					床:フローリング系想定
49 多目的室M2(音楽系)	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					床:フローリング系想定
50 音楽スタジオ1	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					
51 音楽スタジオ2	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					
52 多目的室D(ダンス系)	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○					
53 和室	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	
54 更衣室	適宜	○	○ 提案による		○			○					○	○	○		○		
55 エントランスホール兼ギャラリー	適宜		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○					
56 備品庫	適宜				○								○						
57 給湯室	適宜				○								○	○	○	○			
58 トイレ	適宜				○								○	○			○	○	掃除用
【共用管理諸室】																			
59 事務室	150		○ 提案による		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	ミニキッチン
60 会議室	20		○ 提案による		○			○	○	○	○		○	○					
61 舞台技術控室	適宜		○ 提案による		○			○	○	○	○		○	○					
62 更衣室・倉庫	適宜				○								○ 更衣	○	○ 更衣室		○ 更衣室		

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・面積(m <sup>2</sup> )	有料エリア	カーテン・ブラインド・障子等	ビクチャールール	電気設備関連								機械設備関連				備考		
					照明・電灯コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等					
						外線電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN・Wi-Fi	電気時計			モニター対応	インカム端子	給排水		給湯	洗面台
<b>■子育て世代包括支援センター</b>																			
<b>【共通】</b>																			
1 事務室	350		○ 提案による		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	ミニキッチン	
2 相談室	10×9		○ 提案による	○	○	○			○	○			○	○					
3 健診待合・研修スペース	200		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○				別途出力スピーカー	
4 フリールーム	50		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○					
5 健診予防・保健相談室	80		○ 提案による	○	○	○		○	○	○			○	○					
6 派遣用女子更衣室	20		○ 提案による		○								○	○	○		○		
7 職員用更衣室	60		○ 提案による		○								○	○	○		○		
8 ベビーカー置場	適宜				○									○					
9 洗濯機置場	適宜				○									○				○ 洗濯用	
9 授乳室	適宜		○ 提案による		○								○	○	○	○	○		
<b>【子育て支援機能】</b>																			
10 子育て交流室	150		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○				別途出力スピーカー	
11 子育て支援会議室	60		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○					
12 倉庫	50				○									○					
13 一時保育事務室	50	○	○ 提案による		○	○		○	○	○			○	○	○	○		○	流し台
14 一時保育室	200	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○		幼児用洗面器、汚物流し
15 一時保育倉庫	20	○			○									○					
16 屋内遊び場	500	○	○	○	○			○	○	○			○	○	○	委託先による	委託先による	委託先による	
<b>【母子保健機能】</b>																			
17 健診受付	適宜			○	○			○	○	○			○	○					
18 尿検査室	適宜				○								○	○	○	○		○	汚物流し
19 歯科健診室	10×4		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○	○	○		○	カウンター流し台
20 計測室	40		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○					
21 診察待合室	40		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○					
22 診察室	20×4		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○	○	○		○	カウンター流し台
23 倉庫	50				○									○					
24 調理実習室・調理準備室	100		○ 提案による	○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・面積(m <sup>2</sup> )	有料エリア	カーテン・ブラインド・障子等	ビクチャールール	電気設備関連								機械設備関連				備考	
					照明・電灯コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等				
						外線電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN・Wi-Fi	電気時計			モニター対応	インカム端子	給排水		給湯
<b>■図書館</b>																		
1 開架閲覧室・閲覧スペース	1,000		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○				
2 えほん広場	50		○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
3 事務室	100		○ 提案による	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		
4 予約受取スペース	30		○ 提案による		○					○	○		○	○				
5 読書テラス	適宜(屋外)				○								○					
<b>■市民活動センター</b>																		
1 市民交流スペース	200	○ 一部	○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
2 備品庫	20				○								○	○				
3 作業スペース	30	○			○					○	○		○	○				
4 事務室	40		○ 提案による		○	○			○	○	○		○	○				
5 倉庫	10				○								○					
<b>■プラネタリウム</b>																		
1 観覧室	190	○			○				○	○	○		○	○				
2 展示・資料コーナー	60		○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
3 事務室	30		○ 提案による		○	○			○	○	○		○	○				
4 倉庫	20				○								○					
<b>■共用その他施設</b>																		
1 総合案内	適宜				○					○			○	○				
2 飲食施設	100	○	○ 提案による		○	○			○	○	○		○	○	○	○	委託先による	
3 守衛室	適宜		○ 提案による		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		
4 救護室	適宜		○ 提案による		○		○				○		○	○	○	○		
5 共用トイレ	適宜				○								○	○	○	○	○ 掃除用	
6 授乳室	適宜		○ 提案による		○								○	○	○	○		
7 湯沸室	適宜				○								○	○	○	○		
8 清掃員控室	適宜				○		○		○	○			○	○	○	○		
9 ごみ保管スペース	適宜				○								○	○	○	○		
10 風除室・ロビー・廊下・階段等	適宜		○ 提案による	○	○	○ 公衆				○	○		○ 提案による	○ 提案による				
11 設備関連室	適宜				○			○										
<b>■広場</b>																		
1 大屋根	500				○					○								
2 広場	—				○										○		別途出力スピーカー、移動式スポットライト、スクリーン 応急給水設備・イベント用給排水	

注1 面積指定のある室について、下限値は概ね-10%を目安とする。(ただし、提案において別途併用や面積縮小などの有効な提案がある場合を除く。)

注2 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案による対応など、市と協議を行う。