

別紙1

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・ 面積 (㎡)	有料 エリア	カーテン・ ブラインド・ 障子等	ビク チャー レール	照明・電灯 コンセント	電気設備						機械設備						備考
						弱電設備						空調	換気	給排水衛生等				
						外線 電話	内線 電話	インター ホン	TV接続 端子	構内LAN ・Wi-Fi	電気 時計			ITV モニター	給排水	給湯	洗面台	
■ホール等施設																		
【大ホール】																		
1 客席	1,200席程度	○			○		○			○	○	○	○	○				
2 マルチスペース	適宜	○	○		○		○			○	○	○	○	○				
3 ホワイエ	適宜	○	提案による	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	各ホワイエ階にモニター設置 パントリースペース設置
4 主催者控室	適宜	○	提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
5 客席案内控室	適宜	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
6 ホワイエ備品庫	適宜	○			○			○					○					
7 客用トイレ	適宜	○			○							○	○	○		○	○ 掃除用	
8 授乳室	適宜	○	○ 提案による		○								○	○	○	○		
9 舞台	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ 地流し	
10 舞台備品庫	150	○			○			○					○					給排水:調湿、排水ドレン対応
11 ピアノ庫	適宜	○			○			○					○	○	○			
12 照明備品庫・音響備品庫	適宜	○			○			○					○	○				
13 機構制御盤スペース	適宜	○			○			○					○	○				
14 調光器盤スペース	適宜	○			○			○					○	○	○			
15 アンプ室	適宜	○			○			○					○	○				
16 搬入ヤード	適宜	○			○		○	○			○			○	○	○	○ 地流し	
17 調光操作室	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
18 音響調整室	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
19 映像投影室	適宜	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
20 フロントサイドライト投光室	適宜	○			○								○	○				
21 シーリングライト投光室	適宜	○			○								○	○				
22 フォアロースポットライト投光室	適宜	○			○		○	○			○		○	○				
23 小楽屋	25×2	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	
24 中楽屋	50×2	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	
25 大楽屋	100	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	
26 リハーサル室	180	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
27 スタッフ控室	適宜	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
28 楽屋ロビー	適宜	○	○ 提案による	○	○		○		○	○	○	○	○	○				
29 楽屋事務室	適宜	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
30 楽屋トイレ	適宜	○			○								○	○		○	○ 掃除用	
31 楽屋備品庫	適宜	○			○			○					○				○	
32 給湯室	適宜	○			○								○	○	○			
33 シャワー室	適宜	○			○								○	○	○			
34 洗濯スペース	適宜	○			○								○	○	○		○ 洗濯用	

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・ 面積(m ²)	有料 エリア	カーテン・ ブラインド・ 障子等	ピク チャー レー ル	電気設備							機械設備						備考
					照明・電灯 コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等				
						外線 電話	内線 電話	インター ホン	TV接続 端子	構内LAN ・Wi-Fi	電気 時計			ITV モニター	給排水	給湯	洗面台	
【多目的ホール】																		
35 多目的ホール	平土間 250席程度	○	○ 計画による		○		○		○	○	○		○	○				
36 ホワイエ	適宜	○	○ 提案による	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	パントリースペース設置
37 控室	適宜	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
38 ホワイエ備品庫	適宜	○			○			○					○					
39 授乳室	適宜	○	○ 提案による		○							○	○	○	○	○		
40 備品庫	適宜	○			○			○					○	○				
41 ピアノ庫	適宜	○			○			○				○	○	○				給排水・調湿、排水ドレン対応
42 調整スペース	適宜	○			○		○	○		○	○	○	○	○				
43 小楽屋	25×2	○	○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	洋便器設置
【市民利用諸室】																		
44 多目的室C1(会議室系)	200	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:カーベット系想定
45 多目的室C2(会議室系)	100	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:カーベット系想定
46 多目的室C3(会議室系)	50	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:カーベット系想定
47 多目的室C4(会議室系)	25	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:カーベット系想定
48 多目的室M1(音楽系)	80	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:フローリング系想定
49 多目的室M2(音楽系)	60	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:フローリング系想定
50 音楽スタジオ1	15	○	○		○		○		○	○	○		○	○				
51 音楽スタジオ2	15	○	○		○		○		○	○	○		○	○				
52 多目的室D(ダンス系)	100	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○				床:フローリング系想定
53 和室	40	○	○		○		○		○	○	○		○	○	○		○	
54 更衣室	適宜	○	○ 提案による		○			○					○	○	○		○	
55 エントランスホール兼ギャラ リー	適宜		○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
56 備品庫	適宜				○			○						○				
57 給湯室	適宜				○									○	○	○	○	
58 トイレ	適宜				○									○	○		○	掃除用
【共用管理諸室】																		
59 事務室	150		○ 提案による		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		ミニキッチン
60 会議室	20		○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
61 舞台技術控室	適宜		○ 提案による		○		○		○	○	○	○	○	○				
62 更衣室・倉庫	適宜				○								○ 更衣	○	○ 更衣室	○ 更衣室	○ 更衣室	

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・ 面積 (㎡)	有料 エリア	カーテン・ ブラインド・ 障子等	ビク チャー レール	電気設備							機械設備						備考	
					照明・電灯 コンセント	弱電設備					空調	換気	給排水衛生等						
						外線 電話	内線 電話	インター ホン	TV接続 端子	構内LAN ・Wi-Fi			電気 時計	ITV モニター	給排水	給湯	洗面台		流し台等
■子育て世代包括支援センター																			
【共通】																			
1 事務室	350		○ 提案による		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	ミニキッチン
2 相談室	10×9		○ 提案による	○	○	○	○			○	○		○	○					
3 健診待合・研修スペース	200		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○					別途出カスピーカー
4 フリールーム	50		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○					
5 健診予防・保健相談室	80		○ 提案による	○	○	○	○		○	○	○		○	○					
6 派遣用女子更衣室	20		○ 提案による		○			○					○	○	○		○		
7 職員用更衣室	60		○ 提案による		○			○					○	○	○		○		
8 ベビーカー置場	適宜				○									○					
9 洗濯機置場	適宜				○									○	○			○ 洗濯用	
9 授乳室	適宜		○ 提案による		○								○	○	○	○	○		
【子育て支援機能】																			
10 子育て交流室	150		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○					別途出カスピーカー
11 子育て支援会議室	60		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○					
12 倉庫	50				○									○					
13 一時保育事務室	50	○	○ 提案による		○	○			○	○	○		○	○	○	○		○	流し台
14 一時保育室	200	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	幼児用洗面器、汚物流し
15 一時保育倉庫	20	○			○									○					
16 屋内遊び場	500	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	委託先 による	委託先 による	委託先 による	
【母子保健機能】																			
17 健診受付	適宜			○	○		○		○	○	○		○	○					
18 尿検査室	適宜				○								○	○	○	○		○	汚物流し
19 歯科健診室	10×4		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○		○	カウンター流し台
20 計測室	40		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○					
21 診察待合室	40		○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○					
22 診察室	20×4		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○		○	カウンター流し台
23 倉庫	50				○									○					
24 調理実習室・調理準備室	100		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	

【別紙1】各室リスト

部門・室名	規模・ 面積(m ²)	有料 エリア	カーテン・ ブラインド・ 障子等	ピク チャー レール	電気設備							機械設備						備考
					照明・電灯 コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等				
						外線 電話	内線 電話	インター ホン	TV接続 端子	構内LAN ・Wi-Fi	電気 時計			ITV モニター	給排水	給湯	洗面台	
■図書館																		
1 開架閲覧室・閲覧スペース	1,000		○ 提案による	○	○		○		○	○	○		○	○				
2 えほん広場	50		○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
3 事務室	100		○ 提案による	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		○
4 予約受取スペース	30		○ 提案による		○					○	○		○	○				
5 読書テラス	適宜(屋外)				○									○				
■市民活動センター																		
1 市民交流スペース	200	○ 一部	○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
2 備品庫	20				○									○				
3 作業スペース	30	○			○					○	○		○	○				
4 事務室	40		○ 提案による		○	○	○		○	○	○		○	○				
5 倉庫	10				○									○				
■プラネタリウム																		
1 観望室	190	○			○		○		○	○	○		○	○				
2 展示・資料コーナー	60		○ 提案による	○	○				○	○	○		○	○				
3 事務室	30		○ 提案による		○	○	○		○	○	○		○	○				
4 倉庫	20				○									○				
■共用その他施設																		
1 総合案内	適宜				○		○			○			○	○				
2 飲食施設	100	○	○ 提案による		○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	委託先 による	委託先 による
3 守衛室	適宜		○ 提案による		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	
4 救護室	適宜		○ 提案による		○		○				○		○	○	○		○	
5 共用トイレ	適宜				○									○	○		○ 掃除用	
6 授乳室	適宜		○ 提案による		○								○	○	○	○	○	
7 湯沸室	適宜				○									○	○	○		○
8 清掃員控室	適宜				○		○		○		○		○	○	○		○	
9 ごみ保管スペース	適宜				○									○	○			○
10 風除室・ロビー・廊下・階段等	適宜		○ 提案による	○	○	○ 公衆				○	○		○ 提案に よる	○ 提案に よる				
11 設備関連室	適宜				○			○										

注1

注2 面積指定のある室について、下限値は概ね10%を目安とする。(ただし、提案において別途併用や面積縮小などの指示がある室を除く。)

注3 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案による対応など、市と協議を行う。