

◆ 地下水質に係る環境基準

項 目	基 準 値 (mg/L)
カドミウム	0.003以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01以下
六価クロム	0.02以下
ひ 素	0.01以下
総 水 銀	0.0005以下
アルキル水銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02以下
四塩化炭素	0.002以下
クロロエチレン	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下

項 目	基 準 値 (mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下
トリクロロエチレン	0.01以下
テトラクロロエチレン	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下
チウラム	0.006以下
シマジン	0.003以下
チオベンカルブ	0.02以下
ベンゼン	0.01以下
セ レ ン	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下
ふ っ 素	0.8以下
ほ う 素	1以下
1,4-ジオキサン	0.05以下