

“-”は当月の測定対象外、又は分析中です
 "<"は定量下限値未満を示しています。

1. 施設の運転期間

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉
運転期間	7/1~31	7/30~31	7/1~31

2. 廃棄物の処理状況

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	合計
一般廃棄物 (t)	4,359.8	201.7	4,118.4	8,679.9

3. 設備にたい積したばいじんの除去を行った日

【実施頻度：施設停止中に随時】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉
温度調節器	-	-	-
集じん機	-	-	-
触媒脱硝装置	-	7/11,7/12,7/16,7/17	-

4. 施設の運転に係るデータ（連続測定値）

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	維持管理基準
燃焼ガス温度 ※1 (°C)	906	882	896	800°C以上
集じん機前ガス温度 ※1 (°C)	151	150	153	概ね200°C以下
排ガス中のCO濃度 ※1,2 (ppm)	8	5	2	100ppm以下

5. 排ガス中のばい煙測定結果

【測定頻度：2か月に1度】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	排出基準
測定位置	煙突測定口	-	煙突測定口	
測定日	7/12	-	7/13	
測定結果が得られた日	8/1	-	8/1	
ばいじん ※2 (g/Nm ³)	0.005	-	<0.001	0.08
硫黄酸化物 (Nm ³ /h)	0.63	-	0.03	第一工場：12.389 第二工場：12.186
窒素酸化物 ※2 (ppm)	35	-	31	250
塩化水素 ※2 (mg/Nm ³)	8.0	-	1.0	700

6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果

【測定頻度：1年に1度】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	排出基準
測定位置	-	-	-	
測定日	-	-	-	
測定結果が得られた日	-	-	-	
ダイオキシン類 (ng-TEQ / m ³ N)	-	-	-	1

※1 日平均値の測定期間における平均値です。

※2 ガス中の酸素が12%の状態に換算した値です。