

1. 施設の運転期間

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉
運転期間	定期点検中	2/5~29	2/6~29

2. 廃棄物の処理状況

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	合計
一般廃棄物 (t)	0.0	3,358.7	3,316.9	6,675.6

3. 設備にたい積したばいじんの除去を行った日

【実施頻度：施設停止中に随時】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉
温度調節器	2/5,2/6,2/7	-	-
集じん機	2/19,2/21,2/24	-	-
触媒脱硝装置	-	-	-

4. 施設の運転に係るデータ（連続測定値）

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	維持管理基準
燃焼ガス温度 ※1 (°C)	-	847	846	800°C以上
集じん機前ガス温度 ※1 (°C)	-	150	148	概ね200°C以下
排ガス中のCO濃度 ※1,2 (ppm)	-	6	9	100ppm以下

5. 排ガス中のばい煙測定結果

【測定頻度：2か月に1度】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	排出基準
測定位置	-	煙突測定口	煙突測定口	
測定日	-	2/18	2/28	
測定結果が得られた日	-	3/6	3/13	
ばいじん ※2 (g/Nm ³)	-	<0.001	<0.001	0.08
硫黄酸化物 (Nm ³ /h)	-	<0.02	<0.02	第一工場：12.389 第二工場：12.186
窒素酸化物 ※2 (ppm)	-	30	32	250
塩化水素 ※2 (mg/Nm ³)	-	1.0	2.0	700

6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果

【測定頻度：1年に1度】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	排出基準
測定位置	-	-	-	
測定日	-	-	-	
測定結果が得られた日	-	-	-	
ダイオキシン類 (ng-TEQ / m ³ N)	-	-	-	1

※1 日平均値の測定期間における平均値です。

※2 ガス中の酸素が12%の状態に換算した値です。