

1. 施設の運転期間

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉
運転期間	定期点検中	12/14~31	12/15~31

2. 廃棄物の処理状況

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	合計
一般廃棄物 (t)	-	2,385.4	2,234.8	4,620.2

3. 設備にたい積したばいじんの除去を行った日

【実施頻度：施設停止中に随時】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉
温度調節器	-	12/9,12/10	-
集じん機	-	-	-
触媒脱硝装置	-	-	-

4. 施設の運転に係るデータ（連続測定値）

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	維持管理基準
燃焼ガス温度 ※1 (°C)	-	838	840	800°C以上
集じん機前ガス温度 ※1 (°C)	-	142	147	概ね200°C以下
排ガス中のCO濃度 ※1,2 (ppm)	-	7	9	100ppm以下

5. 排ガス中のばい煙測定結果

【測定頻度：2か月に1度】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	排出基準
測定位置	-	煙突測定口	-	
測定日	-	12/27	-	
測定結果が得られた日	-	1/27	-	
ばいじん ※2 (g/Nm ³)	-	<0.001	-	0.08
硫酸化物 (Nm ³ /h)	-	0.018	-	第一工場：12.389 第二工場：12.186
窒素酸化物 ※2 (ppm)	-	26	-	250
塩化水素 ※2 (mg/Nm ³)	-	4	-	700

6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果

【測定頻度：1年に1度】

	第1工場1号炉	第2工場1号炉	第2工場2号炉	排出基準
測定位置	-	-	-	
測定日	-	-	-	
測定結果が得られた日	-	-	-	
ダイオキシン類 (ng-TEQ / m ³ N)	-	-	-	1

※1 日平均値の測定期間における平均値です。

※2 ガス中の酸素が12%の状態に換算した値です。