



- L1
- L2
- A1-5
- B1-3
- C1-3
- K1
- 予備
- 予備

※予備管 (FEP50×2) は、HH11~HH19、L1~HH1に設置する

記号	名称	規格・形状	備考
☒	電気式コントローラー-1	1系統	C1, C2
☒	電気式コントローラー-2	2系統	C3
☒	ハンドホール-1	HH-6 600×600×600 鉄蓋 T-25	HH1~12 HH15~19
☒	ハンドホール-2	HH-6 600×600×600 鉄蓋 T-25	HH13, 14 HH20~24
⊖	引込柱		
☐	分電盤		L1, L2
⊕	照明灯	H4000・ベース式	A1~5
----	LEDライン照明-1	L=5802 ボックス、VE管含む	B1, B2
----	LEDライン照明-2	L=3480 ボックス、VE管含む	B3
⊗	赤外線センサー		S1~6
⊗	センサーコントローラー	ボックス含む	S1~6
---	電線管-1	FEP50 土被り 1200	
---	電線管-2	FEP50 土被り 600	
---	電線管-3	FEP30 土被り 1200	
---	電線管-4	FEP30 土被り 600	
---	電線	EM-CE3. 5sq-2c	

※ 延長は区間長を示す。

平成	年度	図面番号
事業名		
河川名		
工事名		
施工地名		
図面名		縮尺
大阪府安威川ダム建設事務所		S=1:500