

1. 施設詳細一東 エントランス・屋内運動場



施設詳細：市道東太田一丁目花園二丁目線から階段を上がったところに広いエントランスがあり、イベント等を実施する際にはこのスペースを活用している。グラウンドとはフェンスで仕切られている。樹木、街灯を設置している。



施設詳細：屋内運動場や北庭球場の受付窓口。多目的室1室、防災用の倉庫。トイレや自動販売機を設置。



北駐車場



施設詳細:66台、24時間利用可能。8時-20時:100円/30min。上限600円。20時-8時:100円/1h。24時間の利用料金上限1,200円。

屋内運動場 外観



施設詳細:1時間1,400円(高校生以下700円)。バスケットボール・バレーボール・卓球等が実施可能。更衣室有。



課題:築50年以上経過しており、老朽化に配慮した維持管理が必要である。地盤の変化によって床面と壁面に隙間が発生し、倉庫の天井も雨漏りしている。照明交換ができないことや窓ガラスのひび割れも課題となっている。

屋内運動場 室内



2. 施設詳細—公園中央 グラウンド、テニスコート、遊具



遊びの広場

施設詳細：滑り台などの遊具が設置され、親子連れでの利用が多い。かまどベンチ 5 台。



北庭球場

施設詳細：コート 6 面。高さ 3m のフェンス、屋根付きベンチの設置。平日も高齢者の方の利用が多い。

課題：更衣室がない。休憩に適した屋根などの要望もある。



北グラウンド

施設詳細：地域の野球大会等も開催される。夜間照明設備あり。少年軟式野球、ソフトボール、キックベース、少年サッカー、運動会などが実施可能

<p>東屋、トイレ</p> 	<p>施設詳細:バックネット裏に東屋1棟、トイレ、倉庫を設置している。</p>
<p>プールへのアクセス通路</p> 	<p>施設詳細:プール駐車場とはフェンスで仕切られている。2か所プール駐車場へアクセスできる通路がある</p>
<p>園路</p> 	<p>施設詳細:野球グラウンド、テニスコートを取り囲み、樹木も植えている。</p>

3. 施設詳細—西 市民プール・駐車場






西河原市民プール

施設詳細:

屋内プール・屋外プール・トレーニング室の利用料で、1,000 円。中学生以下・65 歳以上・障害者は 500 円。基本的には夏季も同一料金。

一般の利用では高齢者の午前利用が多く、初心者はプログラム利用、経験者は自由に遊泳される方が多い。イオンモールの開業や追手門大学の開校により、需要は増えている。追手門大学と連携した利用もある。また一部ではあるが、サイクリングでのシャワー利用もある。

年間の収益の大半は夏季の収益が占めている。料金体系の見直しも検討中。一方で、維持管理に課題があり、点検・修繕ができない箇所があるほか、コージェネレーション機器が故障しているため、エネルギー価格の変動が運営費用に大きく影響している。大阪府北部地震の影響で躯体への影響も見られる。





施設詳細:シャワー室、ロッカー、洗面台等。
換気に課題があり、空調の微調整で対応している。旧式ロッカーのため、修繕ができないものもある。



施設詳細:年間を通じて利用可能。
・25m プール(7レーン、1.05~1.25m)
・リラクゼーションプール(0.2~0.9m)
・幼児プール(0.5m)
・採暖室(サウナ)3室



課題:プール槽の維持管理スペースが狭く、ジェットプールなど点検ができない箇所がある。窓サッシの隙間から外気が入り込みやすくなっている。漏水も以前から発生しており、数年前に一度修繕は行われているが、一階の天井にシミなどが発生している。



採暖室の床面等の老朽化が進行しており、一部座れない箇所などが出てきている。



施設詳細: 夏季のみ利用。

- ・流水プール(1.0m、長さ 190m)
- ・幼児プール(0.5~0.7m)
- ・ウォータースライダー(長さ 159m)
- ・着水プール(1.0m)

課題: 地震による影響で、漏水が発生している。シーズン外は漏水が起きない水位まで下げている。プール床面に亀裂が出やすくなっている。現状はシート等で覆って対応。ウォータースライダーの塗装など、修繕に費用が掛かっている。エレベーターに変形等の劣化が見られ、筐体の膨張などの症状が見られる。プール外周の床はインターロッキングのため、素足では怪我の危険性もある。橋の老朽化も進行しており、揺れやすくなっている。



施設詳細:



施設詳細: 266 台。高さ 2.1m。料金は北駐車場と同様。イベント等の実施時に利用が増え満車になることがあるが、概ね駐車需要には対応できている。プール繁忙期には駐輪場の需要が高まるため、一部を駐輪場にするなど柔軟に対応している。



施設詳細: プール施設地下 1 階。700 台。無料。営業時間 9:00~20:30。利用の多い時期は、駐車場の一部を駐輪場とすることで対応している。

4. 施設詳細一南① 緑地エリア




緑地エリア全体

施設周辺：園内中央の小川に沿って園路を整備している。ボランティアにより植樹がされているほか、各所に遊具やベンチを設置している。

課題：樹木の成長により、園内がやや暗くなっている。安全性の観点から改善が必要である。プール東の園路が狭いこともあり、公園東からのアクセスや誘客がしにくい状況にある。

時計塔周辺



園路



施設詳細：東屋を中心にバラの花壇がある。バラ管理ボランティアの活動も定期的を実施している。

施設詳細：小川周辺で憩うことのできる広いスペース。小川に向かって広い階段となっており、対岸が舞台のような構成になっている。

<p>遊具</p> 	<p>施設詳細:遊具が設置されている。 課題:老朽化し、利用者は少ない。</p>
<p>旧管理棟・トイレ・公園中央への園路</p> 	<p>施設詳細:現在は使用されていない旧管理棟がある。 課題:トイレ改修が必要となっている。公園中央にアクセスする園路が管理棟の背後にあるため、初めて利用する人にはわかりにくい。</p>
<p>171号線高架下</p> 	<p>施設詳細:緑地の南北をつなぐ高架下通路。</p>
<p>複合遊具</p> 	<p>施設詳細:遊具で未就学児の利用が多い。</p>
<p>ジャンボすべり台</p> 	<p>施設詳細:大型の遊具で小中学生の利用が多い。</p>

5. 施設詳細一南② 南グラウンド・テニスコート



南管理事務所

施設詳細: 南庭球場や南グラウンドの管理、受付窓口。



南庭球場

施設詳細: コート6面。平日でも高齢者の利用が多く、にぎわっている。



南グラウンド

施設詳細: 夜間照明設備無し。少年軟式野球、ソフトボール、キックベース、サッカー、ラグビー、ラクロス、ホッケー、運動会などが実施可能



南駐車場

施設詳細: 42台、料金は北駐車場と同様。