

令和7年度 水質検査結果 (清阪深井戸・浄水)						
項目	基準値/目標値/単位		検査回数	最大	最小	平均
気温	℃		12	28.0	5.3	15.2
水温	℃		12	20.5	14.4	16.6
水質基準項目		基準値 (目標値)				
一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること		12	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		12	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	12	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	12	0.7	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	12	0.11	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L以下	12	0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 (0.1)	mg/L以下	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	12	9.8	9.1	9.6
マンガン及びその化合物	0.05 (0.01)	mg/L以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L以下	12	7.6	6.7	7.2
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/L以下 (10mg/L以上 100mg/L以下)	12	62.9	58.6	61.1
蒸発残留物	500	mg/L以下 (30mg/L以上 200mg/L以下)	2	127	116	122
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	1	—	—	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	1	—	—	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005	mg/L以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/L以下	12	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下 (7.5程度)		12	7.5	7.1	7.3
味	異常でないこと		12	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		12	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 (1)	度以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目 標 値				
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下 (暫定)	12	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	0.4	mg/L以下	2	0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下 (暫定)	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール	0.02	mg/L以下 (暫定)	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
残留塩素	1	mg/L以下	2	0.83	0.74	0.79
遊離炭酸	20	mg/L以下	2	4.5	2.0	3.3
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/L以下	2	0.4	0.4	0.4
臭気強度 (TON)	3	以下	2	3.0	2.6	2.8
腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		2	-1.2	-1.3	-1.3
従属栄養細菌	2,000	個/mL以下(暫定)	2	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネ酸 (PFOA)	0.00005	mg/L以下	1	—	—	0.000005未満
その他の項目		目 標 値				
モリブデン及びその化合物	0.07	mg/L以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
ブロモ酢酸	—	mg/L	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
トリクロロアセトニトリル	—	mg/L	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモアセトニトリル	0.06	mg/L以下	2	0.006未満	0.006未満	0.006未満
アセトアルデヒド	—	mg/L	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
キシレン	0.4	mg/L以下	2	0.04未満	0.04未満	0.04未満
ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	—	mg/L	1	—	—	0.000001未満