

令和7年度 水質検査結果		蔵垣内（蔵垣内公園）			
項目	基準値/目標値/単位		4 月	5 月	6 月
採水年月日			2025/4/22	2025/5/27	2025/6/17
天候			晴	晴	晴時々雨
採水時刻			10:02	9:52	9:37
気温	℃		23.5	21.9	28.5
水温	℃		18.7	21.5	22.9
水質基準項目		基準値（目標値）			
一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること		0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001未満		
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	0.08	0.08
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.002		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.003		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.010		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.003		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 (0.1)	mg/L以下	0.02	0.02	0.01
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	18.5	16.4	14.6
マンガン及びその化合物	0.05 (0.01)	mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L以下	17.3	14.1	12.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L以下	47.6	49.0	47.2
	(10mg/L以 100mg/L以下)				
蒸発残留物	500	mg/L以下	123		
	(30mg/L以 200mg/L以下)				
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02未満		
ジオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002未満		
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/L以下	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8以上8.6以下 (7.5程度)		7.4	7.3	7.8
味	異常でないこ		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこ		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2（1）	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	目 標 値				
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満		
ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下（暫定）	0.0002未満		
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満		
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	0.0004未満		
トルエン	0.4	mg/L以下	0.04未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下		0.008未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下（暫定）		0.001未満	
抱水クロラル	0.02	mg/L以下（暫定）		0.002未満	
残留塩素	1	mg/L以下	0.73		
遊離炭酸	20	mg/L以下		4.1	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下	0.03未満		
メチル-ｔ-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下	0.002未満		
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	mg/L以下		1.0	
臭気強度（TON）	3	以下		3.0	
腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.4	
従属栄養細菌	2,000	個/mL以下(暫定)		0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下	0.01未満		
その他の項目	目 標 値				
モリブデン及びその化合物	0.07	mg/L以下	0.007未満		
スチレン	0.02	mg/L以下			
ノニルフェノール	0.3	mg/L以下			
ビスフェノールA	0.1	mg/L以下			
フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01	mg/L以下			
フタル酸ブチルベンジル	0.5	mg/L以下			
ブロモ酢酸	－	mg/L	0.002未満		
トリクロロアセトニトリル	－	mg/L		0.002未満	
ジブロモアセトニトリル	0.06	mg/L以下		0.006未満	
アセトアルデヒド	－	mg/L	0.008未満		
キシレン	0.4	mg/L以下	0.04未満		