令和8年度　水質検査結果

小柳 給水栓								
採水年月日			2026/4/21	2026/5/26	2026/6/16	2026/7/28	2026/8/25	2026/9/28
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇
採水時刻			9:35	9:15	9:30	9:25	9:30	9:40
気温			17.7	25.5	25.6	35.0	34.4	23.6
水温			18.8	23.6	25.0	31.0	31.8	27.1
1 水質基準項目	**基準値**							
一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.9	1.0	0.6	0.7	0.7	0.8
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08
ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満			0.1未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005未満			0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004未満			0.004未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下	0.000009			0.000012		
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06未満	0.08	0.07	0.09	0.11	0.07
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.003			0.009		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003未満			0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.005			0.008		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.003			0.003		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.012			0.026		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003未満			0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.004			0.009		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001未満			0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008未満			0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	15.9	14.7	13.1	16.8	18.9	15.2
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L以下	16.4	16.7	12.7	15.9	18.1	15.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	43.7	39.4	37.1	41.2	42.3	42.7
蒸発残留物	500	mg/L以下	103			114		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02未満			0.02未満		
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
2 水質管理目標設定項目	**目標値**							
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
ウラン及びその化合物	(暫定) 0.002	mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満		
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	0.0004未満			0.0004未満		
トルエン	0.4	mg/L以下	0.04未満			0.04未満		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
ジクロロアセトニトリル	(暫定) 0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
抱水クロラール	(暫定) 0.02	mg/L以下		0.002未満			0.003	
農薬類	1	以下						
残留塩素	1	mg/L以下	0.69			0.57		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下		43.7	39.4	37.1	41.2	42.3	42.7
マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20	mg/L以下		2.7			3.1	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下	0.03未満			0.03未満		
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下	0.002未満			0.002未満		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/L以下		1.8			1.2	
臭気強度(TON)	3	以下		1.0			1.4	
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		103			114		
濁度	1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5	程度	7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、極力0に近づける			-1.4			-1.2	
従属栄養細菌	(暫定) 2000	個/mL以下		0			0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下	0.01未満			0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満
3 要検討項目	**目標値/単位**							
モリブデン及びその化合物	0.07	mg/L以下	0.007未満			0.007未満		
スチレン	0.02	mg/L以下						
ダイオキシン類	(暫定) 1	mg/L以下						
ノニルフェノール	(暫定) 0.3	mg/L以下						
ビスフェノールA	(暫定) 0.1	mg/L以下						
フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	mg/L以下						
フタル酸ブチルベンジル	0.5	mg/L以下						
ブロモ酢酸	—	mg/L	0.002未満			0.002未満		
トリクロロアセトニトリル	—	mg/L		0.002未満			0.002未満	
ジブロモアセトニトリル	0.06	mg/L以下		0.006未満			0.006未満	
アセトアルデヒド	—	mg/L	0.008未満			0.008未満		
キシレン	0.4	mg/L以下	0.04未満			0.04未満		
4 その他の項目	**単位**							
嫌気性芽胞菌	—	個/50mL						
クリプトスポリジウム等	—	mg/L						