令和8年度　水質検査結果

下音羽 給水栓								
採水年月日			2026/4/14	2026/5/19	2026/6/9	2026/7/14	2026/8/18	2026/9/15
天候			晴	晴	曇	晴	晴	雨
採水時刻			9:25	9:35	9:23	9:28	9:50	9:30
気温			21.0	21.7	19.7	26.5	27.3	25.0
水温			15.0	17.9	20.9	24.9	27.1	25.6
1 水質基準項目	**基準値**							
一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.9	1.0	1.0	0.6	0.8	1.0
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	0.08	0.10	0.08	0.11	0.09
ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		0.1未満			0.1未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下		0.004未満			0.004未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		0.000011			0.000015	
ベンゼン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	0.11	0.14	0.12	0.24	0.23
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002	
クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.010			0.021	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.007			0.009	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.006			0.008	
臭素酸	0.01	mg/L以下		0.003			0.004	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.026			0.041	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.003未満			0.004	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.008			0.011	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.001			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	15.5	15.9	16.6	11.5	19.2	17.6
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L以下	15.9	16.3	18.0	12.3	17.8	16.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	42.9	41.7	41.7	36.0	43.3	41.0
蒸発残留物	500	mg/L以下		110			111	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.003	
フェノール類	0.005	mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.2	7.6	7.7	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
2 水質管理目標設定項目	**目標値**							
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ウラン及びその化合物	(暫定) 0.002	mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下		0.0004未満			0.0004未満	
トルエン	0.4	mg/L以下		0.04未満			0.04未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下	0.008未満			0.008未満		
ジクロロアセトニトリル	(暫定) 0.01	mg/L以下	0.001未満			0.002		
抱水クロラール	(暫定) 0.02	mg/L以下	0.003			0.007		
農薬類	1	以下						
残留塩素	1	mg/L以下		0.66			0.76	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下		42.9	41.7	41.7	36.0	43.3	41.0
マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20	mg/L以下	2.1			0.8		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下		0.03未満			0.03未満	
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/L以下	1.3			1.8		
臭気強度(TON)	3	以下	1.0			1.8		
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			110			111	
濁度	1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5	程度	7.3	7.4	7.2	7.6	7.7	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.3		
従属栄養細菌	(暫定) 2000	個/mL以下	0			0		
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01
3 要検討項目	**目標値/単位**							
モリブデン及びその化合物	0.07	mg/L以下		0.007未満			0.007未満	
スチレン	0.02	mg/L以下						
ダイオキシン類	(暫定) 1	mg/L以下						
ノニルフェノール	(暫定) 0.3	mg/L以下						
ビスフェノールA	(暫定) 0.1	mg/L以下						
フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	mg/L以下						
フタル酸ブチルベンジル	0.5	mg/L以下						
ブロモ酢酸	—	mg/L		0.002未満			0.002未満	
トリクロロアセトニトリル	—	mg/L	0.002未満			0.002未満		
ジブロモアセトニトリル	0.06	mg/L以下	0.006未満			0.006未満		
アセトアルデヒド	—	mg/L		0.008未満			0.008未満	
キシレン	0.4	mg/L以下		0.04未満			0.04未満	
4 その他の項目	**単位**							
嫌気性芽胞菌	—	個/50mL						
クリプトスポリジウム等	—	mg/L						