令和8年度　水質検査結果

十日市浄水場 浅井戸浄水								
採水年月日			2026/4/27	2026/5/7	2026/6/2	2026/7/22	2026/8/12	2026/9/8
天候			曇	晴	雨	晴	雨	雨
採水時刻			9:25	9:35	9:30	9:11	9:30	9:30
気温			18.7	20.9	20.6	30.0	26.5	25.7
水温			16.4	16.9	23.1	20.6	22.6	23.6
1 水質基準項目	**基準値**							
一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下						0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下						0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下						0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下						0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下						0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下						0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.9	1.6	3.1	2.2	1.5	0.9
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.19	0.17	0.17	0.19	0.21	0.21
ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下						0.1未満
四塩化炭素	0.002	mg/L以下						0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下						0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下						0.004未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下						0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下						0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下						0.001未満
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下			0.000019 ※1			0.000017 ※3
ベンゼン	0.01	mg/L以下						0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下						0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下						0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下						0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下						0.001未満
臭素酸	0.01	mg/L以下						0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下						0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下						0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下						0.001未満
ブロモホルム	0.09	mg/L以下						0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下						0.008未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1	mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	9.6	9.7	9.6	8.8	9.5	9.8
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L以下	10.6	9.3	9.9	8.8	7.5	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	100.2	103.8	103.6	95.3	105.0	102.7
蒸発残留物	500	mg/L以下						170
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下						0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下						0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下						0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下						0.002未満
フェノール類	0.005	mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.0	6.9	6.7	6.7	6.7
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
2 水質管理目標設定項目	**目標値**							
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下						0.002未満
ウラン及びその化合物	(暫定) 0.002	mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下						0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下						0.0004未満
トルエン	0.4	mg/L以下						0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下			0.008未満			
ジクロロアセトニトリル	(暫定) 0.01	mg/L以下			0.001未満			
抱水クロラール	(暫定) 0.02	mg/L以下			0.002未満			
農薬類	1	以下			0 ※2			
残留塩素	1	mg/L以下						0.92
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下		100.2	103.8	103.6	95.3	105.0	
マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20	mg/L以下			26.0			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下						0.03未満
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下						0.002未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/L以下			1.3			
臭気強度(TON)	3	以下			1.0			
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下							
濁度	1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5	程度	7.1	7.0	6.9	6.7	6.7	
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、極力0に近づける				-1.2			
従属栄養細菌	(暫定) 2000	個/mL以下			4			
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下						0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
3 要検討項目	**目標値/単位**							
モリブデン及びその化合物	0.07	mg/L以下						0.007未満
スチレン	0.02	mg/L以下						
ダイオキシン類	(暫定) 1	mg/L以下						
ノニルフェノール	(暫定) 0.3	mg/L以下						
ビスフェノールA	(暫定) 0.1	mg/L以下						
フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	mg/L以下						
フタル酸ブチルベンジル	0.5	mg/L以下						
ブロモ酢酸	—	mg/L						0.002未満
トリクロロアセトニトリル	—	mg/L			0.002未満			
ジブロモアセトニトリル	0.06	mg/L以下			0.006未満			
アセトアルデヒド	—	mg/L						0.008未満
キシレン	0.4	mg/L以下						0.04未満
4 その他の項目	**単位**							
嫌気性芽胞菌	—	個/50mL						
クリプトスポリジウム等	—	mg/L						

※1　PFOS及びPFOAについては、6月30日に採水し検査しました。
※2　農薬類については、大阪広域水道企業団に委託し検査しました。
※3　PFOS及びPFOAについては、9月16日に採水し検査しました。