

様式及び参考資料に関する質問回答

No	タイトル	該当資料 (様式番号または資料名)	質問	回答
1	価格提案書	様式4-3	補助金が採択された場合の事業内容に係る提案額記入欄に施工業務（基本改修）と施工業務（ZEB化改修）の項目がございますが、基本改修の項目が全てZEB化改修対象であった場合に限り、基本改修の提案額記入欄は空欄と考えてよろしいでしょうか。	「2 補助金が活用できなかった場合の事業内容に係る提案額」の※2のとおり、施工業務（基本改修）欄は、補助金が採択された場合と活用できなかった場合で同額となるように、ご記入をお願いします。 【施工費の記載について】 ・「施工業務（基本改修）」は、補助金未活用時の改修費としてください。 ・「施工業務（ZEB化改修）」は、ZEB化に向けたプラスアルファ分の改修費としてください。 ※「施工業務（基本改修）」と「施工業務（ZEB化改修）」を合算した額が、補助金活用時の改修費の総額としてください。
2	床暖房	M-24 空調設備 配管系統図（1）（撤去）	既存床暖房の撤去は、建築工事には床復旧の記載がありませんので床パネル部分は残置と考えて宜しいでしょうか。	基本改修図M-24で示しているのは、床暖房撤去ではなく、氷蓄熱槽のコイルの撤去を示しています。
3	床暖房	M-24 空調設備 配管系統図（1）（撤去）	床暖房がなくなりますが冬期の施設運用は問題無いと考えて宜しいでしょうか。	同上
4	ファンなどのインバーター利用について	現場調査	現場調査時で確認した際に、ファンなどのインバーター利用は現在されていない様子ですが、なしと言うことでよいでしょうか？	インバーター等については、最適な空調システムとなるようにご提案をお願いします。
5	照明の消費電力について	参考資料3__生涯学習センター照明設備現況	現状のLEDですが、更新内容がわかる資料があるようでしたら、いただけませんか。センサーの確認と経済性評価の計算のためになります。	お示しできるLED更新内容に関する資料は、「参考資料3__生涯学習センター照明設備現況」のとおりです。
6	ZEBプランナー業務実績	様式3-1 注意事項欄3）及び4）	共同企業体での申請の場合、企業体全体で契約書の該当部分及びBELS評価書の写しを提示できれば、入札参加可能でしょうか。	様式3-1は、入札参加資格を判断するものではなく、一次審査の審査項目となります。なお、ZEBプランナー業務実績は、設計等業務を担当する構成員の実績としてください。