

茨木市 雨水出水浸水想定区域図（浸水継続時間）（3/12）

- 1) 説明文
- ①この図は、水防法の規定に基づく想定最大規模降雨（1時間最大雨量147mm、90分最大雨量185mm、24時間総雨量432mm）が降った場合に想定される内水氾濫をシミュレーションにより予測し、0.5m以上の浸水が継続する時間を表示したものです。

②シミュレーションの実施にあたっては、令和5年度末の茨木市内の下水道の整備状況等を勘案しています。想定最大規模降雨による内水氾濫を予測するため、排水先の河川等の水位を想定される最高水位に設定していますが、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等は考慮していません。

③雨の降り方が異なる場合や洪水が起きた場合等によっては、この図で着色されていない場所でも浸水する可能性があり、浸水深・浸水継続時間が実際と異なる場合がありますので注意してください。

④本市の下水道施設の整備目標として定めている計画降雨は1時間雨量48.4mmであり、想定最大規模降雨はこれを大幅に超えるものです。

- 2) 基本事項等
- ①作成主体：茨木市

②指定年月日：令和7年5月23日

③指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項

④指定の前提となる降雨：想定最大規模降雨（1時間最大雨量147mm、90分最大雨量185mm、24時間総雨量432mm）

⑤地盤高データ：国土地理院基盤地図情報 数値標高モデル（平成29年度版）

