

【耐震診断の結果の報告を受けた建築物】

■小学校、中学校、中等教育学校の前期過程若しくは特別支援学校

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考	
						内容	実施時期		
1	茨木市立茨木小学校	片桐町8番40号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=1.47$	—	—	改修済
2	茨木市立春日小学校	上穂東町5番18号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=2.67$	—	—	改修済
3	茨木市立春日丘小学校	中穂積三丁目3番43号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=2.53$	—	—	改修済
4	茨木市立三島小学校	三島町3番13号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.73$ $q=2.63$	—	—	改修済
5	茨木市立中条小学校	新中条町7番12号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.60$	—	—	改修済
6	茨木市立玉櫛小学校	水尾三丁目1番51号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=2.63$	—	—	改修済
7	茨木市立安威小学校	安威二丁目21番23号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=2.60$	—	—	改修済
8	茨木市立玉島小学校	玉島二丁目11番23号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=2.50$	—	—	改修済
9	茨木市立福井小学校	東福井二丁目4番20号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=1.17$	—	—	改修済
10	茨木市立大池小学校	大池一丁目5番8号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.75$ $q=2.70$	—	—	改修済

11	茨木市立豊川小学校	宿久庄五丁目14番5号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.53$	—	—	改修済
12	茨木市立中津小学校	中津町10番15号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.50$	—	—	改修済
13	茨木市立東小学校	鮎川二丁目5番23号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=2.60$	—	—	改修済
14	茨木市立水尾小学校	水尾四丁目7番16号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.83$	—	—	改修済
15	茨木市立郡山小学校	新郡山二丁目30番18号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=2.63$	—	—	改修済
16	茨木市立太田小学校	花園一丁目21番26号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=1.30$	—	—	改修済
17	茨木市立天王小学校	天王二丁目13番57号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.47$	—	—	改修済
18	茨木市立葦原小学校	新和町13番50号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=2.57$	—	—	改修済
19	茨木市立郡小学校	郡五丁目26番23号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.03$	—	—	改修済
20	茨木市立庄栄小学校	庄二丁目26番5号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.37$	—	—	改修済
21	茨木市立沢池小学校	南春日丘三丁目11番6号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.53$	—	—	改修済
22	茨木市立畑田小学校	畑田町3番31号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=1.07$	—	—	改修済
23	茨木市立山手台小学校	山手台四丁目9番4号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=2.50$	—	—	改修済
24	茨木市立耳原小学校	耳原二丁目20番55号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.23$	—	—	改修済

25	茨木市立穂積小学校	下穂積二丁目6番62号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.10$	—	—	改修済
26	茨木市立白川小学校	白川一丁目4番1号	小学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=1.60$	—	—	改修済
27	茨木市立養精中学校	駅前四丁目7番60号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.53$	—	—	改修済
28	茨木市立西中学校	見付山二丁目5番4号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.73$ $q=1.73$	—	—	改修済
29	茨木市立東中学校	末広町7番4号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=2.53$	—	—	改修済
30	茨木市立豊川中学校	藤の里一丁目16番8号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=1.63$	—	—	改修済
31	茨木市立南中学校	若園町6番41号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.53$	—	—	改修済
32	茨木市立三島中学校	西河原一丁目17番10号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=2.23$	—	—	改修済
33	茨木市立北中学校	南安威三丁目10番3号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.71$ $q=2.43$	—	—	改修済
34	茨木市立東雲中学校	学園南町21番7号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=1.97$	—	—	改修済
35	茨木市立天王中学校	沢良宜西三丁目8番5号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.70$ $q=1.13$	—	—	改修済
36	茨木市立西陵中学校	南春日丘一丁目19番6号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=1.10$	—	—	改修済
37	茨木市立平田中学校	平田一丁目8番20号	中学校	1	「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定)	$I_s=0.72$ $q=2.47$	—	—	改修済

■体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	茨木市立市民体育館	茨木市小川町2番1号	体育館	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=1.42 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.88$	—	—	改修済

■病院、診療所

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	藍野病院北館	茨木市高田町11番18号	病院	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=0.57 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.39$	未定	未定	
2	藍野花園病院	茨木市花園二丁目6番1号	病院	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=0.55 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.35$	未定	未定	
3	北大阪ほうせんか病院	茨木市壱山一丁目2番2号	病院	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=0.30 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.19$	建替予定	令和8年完成予定	

■集会場、公会堂

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	茨木市福祉文化会館	茨木市駅前四丁目7番55号	公会堂	7	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	$I_s/I_{s0}=0.02 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.01$	鉄骨が充腹材の場合	検討中	検討中

■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	阪急茨木市駅前市街地改造ビル 茨木ビル	茨木市永代町5番	店舗	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_g/I_{SO}=0.27 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.21$	未定	未定	
				6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)				
2	茨木駅前ISビル	茨木市西駅前町4番	店舗	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	$I_g/I_{SO}=0.61 \quad C_T \cdot S_D=0.37$	未定	未定	
				6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)				

■幼稚園、保育所

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	学校法人 清和学園 郡山敬愛幼稚園	茨木市新郡山二丁目30番5号	幼稚園	4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_g/I_{SO}=0.88 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.53$	未定	未定	

■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	茨木市役所本庁舎	大阪府茨木市駅前三丁目8番13号	庁舎	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	$I_s/I_{SO}=1.18$	—	—	改修済
				5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1983年版)				
2	茨木市役所合同庁舎	茨木市東中条町2番13号	消防庁舎	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	$I_s/I_{SO}=1.02 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.68$	—	—	改修済

■一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	株神戸製鋼所 茨木工場溶剤棟	茨木市東宇野辺町2番19号	危険物貯蔵場	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	$I_s=0.601$ $q=1.10$	—	—	改修済
				4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				